

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10887658>

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Согласовано прокуратурой Петровского района Ставропольского края _____ 26.10.2021

№2022042250

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: errnakovav@26.mchs.gov.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99;

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

« 20 » июля 20 22 г. №

26-012-2022/0031pc

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду № 40 «Улыбка» г. Светлоград, ИНН 2617800392, Ставропольский край.
Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 18 А.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 26-012-2022/0031pc от «14» июля 2022 года в период:

| | | | | | | | |
|-----|--------|------|----------|----|------|----|------|
| с: | « 18 » | июля | 20 22 г. | 10 | час. | 00 | мин. |
| по: | « 18 » | июля | 20 22 г. | 11 | час. | 00 | мин. |
| с: | « 20 » | июля | 20 22 г. | 14 | час. | 00 | мин. |
| по: | « 20 » | июля | 20 22 г. | 15 | час. | 00 | мин. |

Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Тхиговым Амиром Аскарловичем, старшим лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица:

1) Заведующий муниципальными казенными дошкольными образовательными учреждениями детского сада № 40 «Улыбка» г. Светлоград. ИНН 2617800392 Сергеева Лариса Владимировна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечить замки на дверях эвакуационных выходов в помещении детского сада, возможностью свободного открывания изнутри без ключа. | Статья 5, часть 1 статьи 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: пункт 26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | 03.10.2022 г. | |
| 2 | Обеспечить в здании детского сада 1 этаже дверь эвакуационного выхода, ведущих из средней группы малинки непосредственно наружу, безопасную эвакуацию людей непосредственно наружу, безопасную эвакуацию людей. Для открывания указанной дверей требуется воздействие значительного физического усилия. Конструкция дверей не соответствует усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании. | Статья 5, часть 1 статьи 6 часть 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 23 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | 03.10.2022 г. | |
| 3 | Обеспечить руководителю (заведующий) детского сада, категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; | Пункт 12 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». | 06.02.2023 г. | |
| 4 | Обеспечить в здании детского сада первичные средства пожаротушения - огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, размещены на | Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 409 постановления Правительства Российской Федерации | 03.10.2022 г. | |

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|--|---|
| | высоте не более 1,5 метра до края верхнего корпуса огнетушителя. | от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; | | |
| 5 | Обеспечить в здании детского сада, проведение проверки внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Проверку сетей внутреннего противопожарного водоснабжения. проводят уполномоченные организации, имеющие соответствующую лицензию на данный вид деятельности, с применением сертифицированного измерительного оборудования, (последняя проверка 2021 году в октябре). | Статьи 4, 5. часть Г статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 48 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; | | |
| 6 | Обеспечить руководитель (заведующий) детского сада, исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Пункт 48 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; | 03.10.2022 г. | |
| 7 | Обеспечить руководитель (заведующий) в здании детского сада, исправность, обследования, целостности конструкций наружной эвакуационной лестницы 3-го типа, предназначенной для безопасной эвакуации людей из помещений 2-го этажа здания, не реже 1 раза в год с составлением акта проверки. Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок, (последнее проведения обследования целостности конструкции пожарной лестницы согласно акту: 27 мая 2022 г не соответствует требованиям). | Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «а» пункта 17 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 20.07.2022 г. и настоящим актом проверки). | 20.07.2023 г. | • |

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|---|--|
| 8 | <p>На путях эвакуации из помещения детского сада допущено применение напольного покрытия поливинилхлоридного на основе - линолеума ПВХ без технической документации (сертификаты пожарной безопасности, декларации соответствия, протоколы испытаний, технические условия) отражающей показатели пожарной опасности материала и подтверждающей возможность его применения для здания данного класса функциональной пожарной опасности. Строительные материалы должны применяться в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов (на доумент проверки представлен сертификат на напольное покрытие класс пожарной опасности КМ 3). Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 80, части 1, 2, 3, 7 статьи 134, таблицы 3', 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> | Статьи 4,5,6, часть 3 статьи 80, части 1,2,3, 7 статьи 134, таблицы 3,27,28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | 20.07.2023 г. | - |
| 9 | <p>Разработать в соответствии с приказом МЧС России № 171 от 16.03.2020 года декларация пожарной безопасности для объекта защиты и предоставить для регистрации в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу. На момент проведения проверки декларация пожарной безопасности, в соответствии с действующим законодательством по имеющимся учетам в ОНД не зарегистрирована).</p> | Статья 5, часть 1 статьи 6, части 1,2,6 статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности". | 03.10.2022 г. | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий муниципальным казенным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад №40 «Улыбка» г. Светлоград.
ИНН 261800392. Ставропольский край. Петровский
район, г. Светлоград, ул. Выставочная, д. 18. А.
законный представитель - Сергеева Лариса
Владимировна.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Инспектор ОНД и ПР по Петровскому
городскому округу УНД и ПР Главного
управления МЧС России по
Ставропольскому краю старший
лейтенант внутренней службы Тхигов
Амир Аскаревич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

? _____
Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.