



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164
тел. ОД (88652)24-52-26 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району),
Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Трудовая 1,
тел. 8(86547) 4-31-63, факс 8(86547) 4-31-63
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля))

Предписание № / 139 / 1 / 94 /

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

**Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 40
«Улыбка» г. Светлоград (законному представителю юридического лица –
заведующему Сергеевой Ларисе Владимировне)**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы по
Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) подполковника
внутренней службы Островерхова Сергея Владимировича № 139 от 28.10.2019 года, ст. 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
11.11.2019 года по 26.11.2019 года проведена плановая проверка Старшим дознавателем ОНД и ПР
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и
Грачевскому району) капитаном внутренней службы Р.Х. Султановым, зданий, помещений и
территории Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №
40 «Улыбка» г. Светлоград расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский городской
округ, г. Светлоград, пл. Выставочная, 18 а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Законным представителем юридического лица - заведующим Муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 «Улыбка» г. Светлоград
Сергеевой Ларисой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ пр ед пи са ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2.	3.	4.	5.
1	Помещение пищеблока отделить от основных помещений противопожарными дверями 2-го типа, с нормированным пределом огнестойкости не менее EI 30.	п. 8.4* постановления Минстроя России от 13.02.1997 года № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	до 01.11.2020 г.	
2	Руководителем учреждения определить порядок и сроки проведения работ по очистке	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от	до 01.11.2020 г.	

<p>вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов в здании школы с составлением соответствующего акта, с периодичностью проведения не реже 1 раза в год.</p>	<p>22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 50 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).</p>	
--	---	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц, граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «С пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
(по Петровскому городскому округу
и Грачевскому району)
Султанов Руслан Хасипович





(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):
Законный представитель юридического лица —
заведующий Муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 40 «Улыбка» г. Светлоград
Сергеева Лариса Владимировна
26.11.2019 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводится проверка)




(подпись)